

Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Délégation Départementale de Dordogne
Pôle santé publique et environnementale

Destinataires

MONSIEUR - VEOLIA
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE LEMBRAS
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BERGERAC

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SIAEP DORDOGNE POURPRE

Prélèvement	00108087	Commune	LEMBRAS
Unité de gestion	0681 SIAEP DORDOGNE POURPRE	Prélevé le :	lundi 22 février 2021 à 11h30
Installation	CAP 000010 FONT CHAUDE	par :	FAYE CELINE
Point de surveillance	P 0000000014 FONT CHAUDE	Type visite :	RP
Localisation exacte	exhaure		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE RECHERCHE COULOUNIEUX 2401

Type de l'analyse : RAD

Code SISE de l'analyse : 00110069

Référence laboratoire : 210222009050011

Analyses laboratoire

Résultats

Limites

Références

Observations

PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE

Activité alpha globale en Bq/L	<0,046 Bq/L			
Activité bêta globale en Bq/L	<0,074 Bq/L			
Activité bêta glob. résiduelle Bq/L	<0,074 Bq/L			
Activité Radon 222	<10 Bq/L			
Activité Tritium (3H)	<8 Bq/L			

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00108087)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Périgueux le 22 mars 2021

Pour la Directrice,
L'ingénieur d'études sanitaires



Emmanuel Rolland