

Délégation Départementale de Dordogne
Pôle santé publique et environnementale

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BERGERAC
MONSIEUR LE DIRECTEUR - LA CAB

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : PISCINE AQUALUD

Prélèvement	00108418	Commune	BERGERAC
Unité de gestion	0987 PISCINE AQUALUD	Prélevé le :	mercredi 05 mai 2021 à 11h40
Installation	UDI 003831 PISCINE AQUALUD	par :	J. L TOMSKI LDAR
Point de surveillance	S 0000003600 BASSIN APPRENTISSAGE	Type visite :	PI
Localisation exacte	Bassin d'apprentissage		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	28,5 °C			
pH	7,1 unité pH	de 6,9 à 7,7		
Acide isocyanurique	<2 mg/L	<= 75		
Chlore libre	1,4 mg(Cl ₂)/L			
Chlore libre actif	0,94 mg(Cl ₂)/L	de 0,4 à 1,4		
Chlore total	1,5 mg(Cl ₂)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE RECHERCHE COULOUNIEUX 2401

Type de l'analyse : AUPIS

Code SISE de l'analyse : 00110400

Référence laboratoire : 21050402363701

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
----------------------	-----------	---------	------------	--------------

Type de l'analyse :

Analyse effectuée par :

Code SISE de l'analyse :

Référence laboratoire :

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
----------------------	-----------	---------	------------	--------------

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00108418)

Eau de piscine conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Périgueux le 10 mai 2021

P/la Directrice

Sylvie Boué